Чат с Искрой

Вопрос: На объекте защиты находится 10 огнетушителей. Сколько из них должны подвергаться ежегодной проверке согласно ГОСТ Р 59641-2021?

Искра: Согласно требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 59641-2021, на объекте защиты, оснащенном пятью и более порошковыми огнетушителями, ежегодной проверке подлежит не менее 3 % от их общего количества.

При наличии на объекте 10 огнетушителей расчет будет следующим:
1. Вычисляется 3 % от общего числа: $10 \times 0,03 = 0,3$.
2. Поскольку количество проверяемых единиц должно быть целым числом, а норма устанавливает минимальный порог («не менее 3 %»), то при любом значении результата расчета менее 1, необходимо подвергнуть ежегодной проверке **как минимум 1 огнетушитель**.

Такая позиция подтверждается разъяснениями специалистов: даже если математический расчет дает дробное значение (меньше 1), минимальное количество проверяемых огнетушителей составляет 1 штуку.

Важные дополнения к процедуре:
Состав проверки: Ежегодная проверка включает в себя технический осмотр (контроль корпуса, узлов управления, манометра, шланга и т.д.), визуальный осмотр на предмет утечки газа, а также вскрытие порошковых огнетушителей для оценки состояния фильтров и параметров огнетушащего вещества (ОТВ).
Кто проводит: Ежегодная проверка является составной частью технического обслуживания. Согласно п. 5.1.1 ГОСТ Р 59641-2021, техническое обслуживание должно осуществляться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию МЧС России) на проведение данных работ.
Исключения: Если объект относится к категории повышенной пожарной опасности (помещение категории А) или на огнетушители постоянно воздействуют неблагоприятные факторы (экстремальные температуры, высокая влажность более 90 %, коррозионная среда, вибрация), периодичность проверки и контроля ОТВ должна составлять **не реже одного раза в 6 месяцев**.

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (с изменениями и дополнениями) - основной нормативный документ, устанавливающий правило 3 % для объектов с 5 и более порошковыми огнетушителями и порядок проведения проверки.
- Вопрос: Количество порошковых огнетушителей, которые должны быть подвергнуты ежегодной проверке согласно ГОСТ Р 59641-2021 (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, март 2025 г.) - содержит правовую позицию о том, что при расчете менее 1 единицы (как в случае с 10 огнетушителями) проверке подлежит минимум один огнетушитель.
- Новости для специалиста по охране труда за 2025 год (подготовлено экспертами компании Гарант) - содержит разъяснения МЧС России о том, что минимальное количество проверяемых огнетушителей — не менее 1, даже если 3 % от общего числа меньше единицы.
- Вопрос: Как и с какой периодичностью проводится проверка огнетушителей? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, октябрь 2025 г.) - разъясняет состав ежегодной проверки и требования к лицензированию организаций, осуществляющих обслуживание.
- Вопрос: Проверка огнетушителей должна проводиться ежегодно или ежеквартально? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, июль 2025 г.) - уточняет условия, при которых периодичность проверки сокращается до 6 месяцев.

Текст сгенерирован сервисом ИСКРА 29.07.2026. Проверить информацию можно в системе ГАРАНТ.